



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ШОЛОХОВСКОМ,
ВЕРХНЕДОНСКОМ, БОКОВСКОМ, КАШАРСКОМ РАЙОНАХ**

ул. Сосновый Бор, 1а, ст. Вешенская, Шолоховский район,
Ростовская область, 346270

тел. (86353) 71-2-05, факс. (86353) 71-2-04

E-mail: rpn42@donpac.ru <http://www.61.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008

ИНН 6167080043 КПП 616701001

09.01.2019. № 25-83/0031

На _____ от _____

Главе

Меркуловского сельского поселения

Шолоховского района

Мутилиной Е.А.

**Уведомление о качестве холодной питьевой
воды**

Во исполнение Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» в соответствии с ч.5 ст. 23 «Обеспечение качества питьевой воды», Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах, направляет Вам уведомление о несоответствии качества питьевой воды за 2019 год по санитарно-химическим показателям из централизованных систем водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения.

При осуществлении государственного надзора в рамках проведения оперативного мониторинга качества питьевой воды в течение 2019 года, проведен лабораторный контроль качества питьевой воды из водоразборных колонок, водонапорных башен, артезианских скважин.

По результатам протоколов лабораторных испытаний, питьевая вода из артезианских скважин, водонапорной башни, водоразборной колонки: х не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям:

По показателю общая жесткость:

В 3 кв. Артскважины

х. Меркуловский, ул. Победы, 11-7,5 °дЖ х. Меркуловский, пер. Донской, 10-7,7 °дЖ

3 кв. Водонапорные башни х. Меркуловский, ул. Победы, 11а-7,3 °дЖ, х. Затонский, ул. Стрелка, 19-7,1 °дЖ

Водоразборные колонки 3 кв. х. Меркуловский, ул. Мира, 13-7,3; х. Затонский, ул. Центральная, 19– 7,4⁰ дЖ при допустимой норме не более 7,0⁰ дЖ.

Одновременно напоминаю, что в соответствии с ч.6 ст. 23 «Обеспечение качества питьевой воды», Вам необходимо до 01.03.2020г. внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации. В соответствии с ч. 7 ст. 23 «Обеспечение качества питьевой воды», организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение 3-х месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах в срок до **01.07.2020г.** План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

В соответствии с ч.9 ст. 23 «Обеспечение качества питьевой воды», на срок реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями организаций, осуществляющей холодное водоснабжение допускается несоответствие качества подаваемой питьевой воды установленным требованиям в пределах, определенных таким планом мероприятий и исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность. В течение срока реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не допускается снижение качества питьевой воды.

Так же проводить мероприятия в соответствии с ч.10,11 ст. 23 «Обеспечение качества питьевой воды».

Начальник отдела

В.В. Круглов

Глазунова С.С.